

Управление образования администрации
г. Коврова Владимирской области

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
(МБОУ ДО ДДТ)

ул. Абельмана, д. 24/26
г. Ковров, Владимирская область, 601900
тел./факс 8(49232) 2-10-63
исх. № 102
от «28» июня 2024 г

Заместителю городского прокурора.
Советнику юстиции
Д.Ш. Хайбуллину
директора муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества»
Щуриловой Эльвиры Вадимовны

Информация МБОУ ДО «Дом детского творчества»
о принятии конкретных мер по устранению выявленных нарушений.

По итогам проверки, проведенной городской прокуратурой в сфере соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности, социальной защите инвалидов и трудового законодательства, представление об устранении нарушений № 4-02-2024 от 31.05.2024 рассмотрено на заседании Совета образовательной организации 3 июня 2024 года (протокол №3 от 03.06.2024).

По состоянию на 21.06.2024 все нарушения федерального законодательства устранены, рассмотрен вопрос о привлечении всех виновных лиц к дисциплинарной ответственности (копию приказа прилагаю).

Отчет об устранении нарушений




№п/п	Нарушение законодательства	Принятые меры	примечание
1	Нарушения при оформлении трудовых договоров	1. оформлены дополнительные соглашения к трудовому договору об изложении трудового договора в новой редакции со всеми работниками организации	Копия доп. соглашения и новой редакции трудового договора прилагаю
2	Отсутствие москитных сеток на окнах в кабинетах №3,5,14.	Установлены москитные сетки	Фото прилагаю
3	В помещении музыкальной студии огнетушитель расположен на полу без специальной подставки из негорючих материалов	Огнетушитель размещен на специальной подставке на стене	Фото прилагаю
4.	Отсутствует огнестойкая дверь электрощитовой с	Заключен договор с ИП	Копию договора

	обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Афанасьев ДН на изготовление и установку двери. Срок изготовления-30 дней.	прилагаю
5.	Эксплуатация электрощитовой не по назначению (хранение оборудования, мебели)	Электрощитовая расчищена от посторонних предметов	Фото прилагаю
6.	Электропроводка с видимым нарушением изоляции проводников под лестничным маршем	Установлен кабель -канал	Фото прилагаю
7.	Хранение посторонних предметов под лестничным маршем	Посторонние предметы убраны	Фото прилагаю
8.	Отсутствует информация на двери чердачного помещения о месте нахождения ключей	Информация размещена	Фото прилагаю
9.	План эвакуации не соответствует требованиям (2 этаж)	План эвакуации соответствует требованиям	План эвакуации не соответствует требованиям
10.	Разность отметок тротуара и тамбура при входе в помещение	Установлен пандус	Фото прилагаю
11.	Отсутствует тактильная табличка при входе в помещение	Табличка установлена	Фото прилагаю
12.	Отсутствует кнопка вызова и специальный знак обозначения кнопки	установлено	Фото прилагаю

Директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»



Щурилова Э.В.



Ключ находится в гардеробе в ящике для ключей

